



Centre de la Gravure et de l'Image imprimée

Date d'expertise : 01 décembre 2018

Horaires d'ouverture

Mardi – Dimanche

10:00 – 18:00

Fermé les 24-25/12, 31/12, 01/01 et Laetare (Carnaval)

Rue des Amours 10

7100 La Louvière

064 27 87 27

Information générales

Le Centre de la Gravure est un musée dédié à l'art imprimé, une collection unique, des expositions originales et une offre éducative aux multiples facettes. Un bel espace rénové et agrandi en 2011.

Pour chaque exposition, une visite active, un parcours jeu, un atelier créatif - au choix et à la carte ! L'équipe du service de médiation du Centre de la Gravure accueille petits et grands et vous mène pas à pas à la découverte des secrets et des beautés de l'imprimé.

Audit

Retrouvez ici l'audit détaillé du lieu

01 Se garer

Le parking

Les emplacements de parking

Il n'y a pas de parking ou celui-ci n'est pas très proche de l'entrée.

Il y a 1 emplacement(s) de parking réservé(s) aux personnes handicapées.

La surface au sol est non meuble

L'entrée



Le trottoir

Le revêtement de sol est praticable.

Le revêtement est non meuble, non glissant

Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 150 cm

La porte étant en recul, le chemin qui mène à l'entrée a une largeur minimale de 150 cm

Les chiens d'accompagnement sont acceptés.

Il y a juste à côté de l'entrée, un endroit réservé pour déposer les clients.



La porte d'entrée

Il y a 0 marche(s) à l'entrée.

La porte est battante, vitrée, ouverture vers l'extérieur

La porte d'entrée est facile à ouvrir. Elle est légère ou automatique ou proche du personnel présent.

La résistance de la porte est de 5 kilos.

Le passage libre de la porte est de 170 cm

Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm.

Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.



03 Pour recevoir les informations

L'accueil




La circulation

La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau de plus de 2cm)

Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm

La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau de plus de 2cm)



Le guichet d'accueil

La tablette la plus accessible est à 81 cm du sol.

04 Se déplacer

Le cheminement vers l'ascenseur



Les couloirs

La largeur du couloir est de 120 cm

Pour rejoindre les étages



L'ascenseur

Tous les étages sont desservis par l'ascenseur.

Le diamètre de l'espace libre devant l'ascenseur est de 150 cm

La porte est coulissante

Les portes de l'ascenseur ne sont pas vitrées.

La porte vitrée n'a pas de marquage visuel sur trois niveaux.

A l'extérieur, la hauteur du bouton d'appel est de 105 cm

Le bouton d'appel le plus bas est à une hauteur de 97 cm

Le bouton d'appel à l'extérieur est en braille, en relief, lumineux, sensoriel

La largeur du passage libre de la porte est de 110 cm

La largeur de la cabine est de 120 cm

La cabine a une profondeur de 300 cm

Dans l'ascenseur, les boutons sont en braille, en relief, poussoirs, lumineux

Le bouton le plus haut dans la cabine a une hauteur de 110 cm

Le bouton le plus bas dans la cabine a une hauteur de 90 cm

Présence d'un signal auditif signalant les étages, auditif signalant l'ouverture, lumineux signalant les étages

Les parois de l'ascenseur sont munies de main-courante à 90 cm du sol et à 3.5cm de la paroi.


Il y a une main-courante.

Il n'y a pas un miroir sur la paroi de fond de l'ascenseur.



05 Pour découvrir le contenu de l'exposition

La salle de musée



La circulation

La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau de plus de 2cm)

Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm

La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau de plus de 2cm)

La porte

Le passage libre de la porte est de 150 cm

Devant la porte, le diamètre du palier est de 150 x 150

Derrière la porte, le diamètre du palier est de 150 x 150

Salle de musée à l'étage



La circulation

La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de marches compensées par un ascenseur

Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm

La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau de plus de 2cm)

Toilettes adaptées



La porte des toilettes

La largeur du passage libre de la porte est de 105 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150

Les toilettes

La pièce a une superficie au sol de 170 x 170 cm.

Face à la toilette, côté gauche, la largeur libre de tout obstacle est de 110 cm

Face à la toilette, côté droit, la largeur libre de tout obstacle est de 25 cm

Devant la toilette, la largeur libre de tout obstacle est de 110 cm

La cuvette avec lunette est à une hauteur de 50 cm

Il n'est pas possible d'atteindre le lavabo depuis la toilette.

Il n'y a pas de table à langer pour adulte.

Les barres d'appui

Il y a une barre d'appui des deux côtés de la toilette

La barre d'appui est fixe, rabattable

La barre d'appui est à une hauteur de 30 cm

La barre d'appui a une longueur de 60 cm

La circulation

La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de marches compensées par un ascenseur

Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm

La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau de plus de 2cm)

Auteur :

Un auditeur officiel AccessAndGo

Avec le soutien de :

