



Parc attractif Reine Fabiola

Date d'expertise : 18 janvier 2019

---

Rond-Point Michel Thonard 1  
5000 Namur

081 73 84 13  
parf@ville.namur.be

### Information générales

Au sommet de la Citadelle de Namur, dans un écrin de verdure protégé, le Parc Attractif Reine Fabiola ou le "PARF" offre de nombreuses possibilités de loisirs pour les enfants de 2,5 à 12 ans et les familles.

## Audit

Retrouvez ici l'audit détaillé du lieu

### 01 Pour entrer

#### L'entrée



#### La porte d'entrée

La porte est toujours ouverte

Le passage libre de la porte est de 100 cm

Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm

Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.

#### Entrée alternative



## La zone de stationnement

En plus des emplacements classiques, il y a 2 emplacements réservés pour les personnes handicapées.

Entre le parking et l'entrée, il faut marcher 40 m



## Le trottoir

Le revêtement de sol est non meuble , non glissant

L'accès au trottoir devant la porte d'entrée se fait de plain pied, de plain pied mais le rabaissement de trottoir n'est pas juste en face de la porte

Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 150 cm



## La rampe

Le passage de la rampe, tant en haut qu'en bas, se fait totalement de plain pied.

La rampe présente une largeur de 100 cm

La rampe présente une longueur totale de 635 cm

La rampe a une inclinaison de 10%.

En bas de la rampe, le palier est de 120 x 140 cm.

En haut de la rampe, le palier est de 150 x 150 cm.



## La porte d'entrée

Il y a 0 marche(s) à l'entrée.

La porte est éloignée du guichet d'accueil

Le passage libre de la porte est de 90 cm

Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm

Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.



## L'accueil

### Le guichet d'accueil

La tablette la plus accessible est à 90 cm du sol.

En cas de paiement par carte, l'appareil est facile d'accès.

Devant le guichet, il y a un espace libre de 150 x 150 cm.





## Cheminement dans le parc



### Les couloirs

La largeur du couloir est de +150 cm

Aux changements de direction, il y a au moins une aire de rotation.



### La rampe

Le passage de la rampe, tant en haut qu'en bas, se fait totalement de plain pied.

La rampe présente une largeur de 100 cm

La rampe présente une longueur totale de 77 cm

La rampe a une inclinaison de 18%.

En bas de la rampe, le palier est de 150 x 150 cm.







## Plaine de jeux



### La rampe

Le passage de la rampe, tant en haut qu'en bas, se fait totalement de plain pied.

La rampe présente une largeur de 90 cm

La rampe présente une longueur totale de 10 m

La rampe a une inclinaison de 9%.

En bas de la rampe, le palier est de 150 x 150 cm.





## La salle de restaurant



### La porte intérieure

Il y a 1 marche(s) à franchir.

La marche la plus haute à franchir est de 4 cm

Le passage libre de la porte est de 90 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.



### La circulation

Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.

La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Par endroit, les largeurs utiles de circulation sont réduites à 90 cm



### **Les tables et sièges**

Entre les tables, il y a en moyenne une largeur de +90 cm

La hauteur de libre accès sous la table est de 77 cm

Entre les pieds de la table, il y a 90 cm de libre.

Les sièges sont mobiles



### **Coin barbecue**



### **Les couloirs**

La largeur du couloir est de 150 cm

A certains endroits, la largeur de passage est réduite à 90 cm

Aux changements de direction, il y a au moins une aire de rotation.

## Les tables et sièges

Entre les tables, il y a en moyenne une largeur de 90 cm

Les sièges sont des banquettes



## Entrée du bâtiment des toilettes



### La porte d'entrée

Il y a 1 marche(s) à l'entrée.

La marche la plus haute à franchir est de 5 cm

La porte est toujours ouverte

Le passage libre de la porte est de 90 cm

Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm

Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.

## La toilette adaptée



## La porte intérieure

Le passage libre de la porte est de 87 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.



## Les toilettes

La toilette présente une taille au sol de 178 x 189 cm.

L'aire de transfert à la toilette est de 100 x 170 cm.

La cuvette est à 51 cm du sol.

Il y a une barre d'appui rabattable du côté du vide et fixe du côté du mur.

Les barres d'appui sont mal placées. Il ne sera pas facile de se transférer sur la toilette en les utilisant.

Le lavabo est accessible pour une personne en fauteuil roulant



### Autheur :

Un auditeur officiel AccessAndGo

### Avec le soutien de :

